



PLANTA BAIXA QUARTO PAVIMENTO (NÍVEL +12,00m)

ÁREA TOTAL QUARTO PAVIMENTO: 1.990,90 m²

ESCALA 1:100

LEGENDA

	N.P. PLACA INDICATIVA DO NÚMERO DE PAVIMENTOS
	PAINEL DE CONCRETO, ESPESSURA DE 18CM, RECHEADO COM UMA LÂMINA DE ISOPOR COM 10 CM DE ESPESSURA. RESISTÊNCIA AO FOGO SUPERIOR A 6 HORAS. (RELATÓRIO TÉCNICO N° 54/2004 - UFRGS)
	PAREDE DE ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS (11,5x19x24 CM), COM REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS (1,75 CM). ESPESSURA TOTAL DA PAREDE = 15 CM. RESISTÊNCIA AO FOGO SUPERIOR A 2 HORAS (IN 009/2014).
	PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTO-CLAVADO (E = 10 CM), COM REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS (1,5CM). ESPESSURA TOTAL DA PAREDE = 13 CM. RESISTÊNCIA AO FOGO SUPERIOR A 4 HORAS. (IN/SC 09/2014)
	ROTA DE FUGA
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4kg - 2-A-20-B-C
	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO
	PLANTA DE EMERGÊNCIA EXTERNA
	PLANTA DE EMERGÊNCIA INTERNA

LEGENDA

CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

	PISOS:
	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE
	PISO PEDRA NATURAL BASALTO
	PAREDES E DIVISÓRIAS:
	PLACA DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM EPS
	PAINEL COMPOSTO DE FIBRA VEGETAL E CIMENTO PORTLAND
	PAREDE TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS, ESPESSURA TOTAL = 15 CM
	TETO:
	FORRO COMPOSTO DE FIBRA VEGETAL E CIMENTO PORTLAND
	CONCRETO

CARIMBOS:



UFFS
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL
Secretaria Especial de Obras-SEO

LOCAL:
CHAPECÓ - SC
OBRA:
BLOCO C
PROJETO:
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
CONTEÚDO:
QUARTO PAVIMENTO - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES, CMRA
ENDEREÇO:
RODOVIA SC 484, KM 02, FRONTEIRA SUL

FASE:
PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO Nº:
R00
DATA:
11/07/2018
DESENHADO POR:
FABIO C. G
NOME DO ARQUIVO:
BLOCO-C_UFFS_CH_FPE_PRO.DWG

ESCALA:
1:100
TAMANHO FOLHA:
1050X594
Nº PRANCHA:
04
07

ENG. CIV. RODRIGO EMMER
CATEG. 005-008
RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIV. FABIO CORRÊA GASPARETTO
CATEG. 007-010
RESPONSÁVEL TÉCNICO